

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

Znak HK.9020.4.99.2026

Kętrzyn, dnia 09 października 2026 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Karolewo 33

11-400 Kętrzyn

DECYZJA HK.9020.4.99.2026

Na podstawie art. 104 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37ax ust. 1, ust 3 pkt 3 ust. 4 pkt 1, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), art. 4a ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.), §15 i §16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) oraz tabeli nr 2 części C załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia, po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego Nakomiady pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.09.2026r. (sprawozdanie z badania próbki wody z dnia 29.09.2026 r. nr SB/123785/09/2026 oraz dodatkowej próbki wody pobranej dnia 05.10.2026 r. (znak L-SBW/822z/2026 z dnia 09.10.2026 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza

niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ponadnormatywnej zawartości parametru wskaźnikowego: manganu w wodociągu publicznym Nakomiady

NAKAZUJE

administratorowi wodociągu Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., Karolewo 33, 11-400 Kętrzyn

w terminie do dnia 31.12.2026 r.

1. Doprowadzić jakość wody w zakresie kwestionowanego parametru: manganu w wodociągu publicznym Nakomiady, do wartości wymaganych w tabeli nr 2 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748);
2. W czasie trwania decyzji informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie o kolejnych etapach podjętych działań naprawczych;
3. W harmonogramie działań naprawczych, w trakcie prowadzonego postępowania, uwzględnić badanie wody w zakresie kwestionowanego parametru z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu;
4. W czasie trwania niniejszej decyzji utrzymywać wartość kwestionowanych parametrów na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia, tj. maksymalnie: manganu 400 µg/l;

5. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań z wodociągu publicznego Nakomiady potwierdzające spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
6. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu publicznego Nakomiady o niezgodności z wartością parametryczną w zakresie manganu.

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w dniu 25.09.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Nakomiady z punktu zgodności na ujęciu, stwierdzono podwyższoną wartość parametru wskaźnikowego: manganu na poziomie 293 µg/l (sprawozdanie z dnia 29.09.2026 r. nr SB/123785/09/2026).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie w dniu 01.10.2026 r. wszczął postępowanie administracyjne dotyczące naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w wodociągu publicznym Nakomiady.

Następnie administrator wodociągu w dniu 05.10.2026 r. pobrał dodatkową próbkę wody w zakresie manganu zgodnie z § 14 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W zbadanych próbkach wody stwierdzono utrzymujące się przekroczenie parametru wskaźnikowego manganu na poziomie 196 µg/l w w/w punkcie zgodności (sprawozdanie z dnia 09.10.2026 r. znak L-SBW/822z/2026).

Stwierdzony powyższy poziom manganu w próbkach pobranych z wodociągu publicznego Nakomiady stanowi naruszenie wymagań w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748), w którym dopuszczalna wartość dla manganu wynosi 50 µg/l.

Zgodnie z art.37ax ust. 1, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny może stwierdzić niezgodność z wartością parametryczną, o której mowa w art.37ax ust. 3 pkt 3 w przypadku stwierdzenia w badanej próbce wody do spożycia niezgodności z wartością parametryczną parametru wskaźnikowego w rozumieniu art. 2 pkt 3b ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w przypadku uznania, że stwierdzona niezgodność z wartością nie stwarza zagrożenia, a wartość tej niezgodności pozwala na zachowanie bezpieczeństwa dla ludzi.

Nadmiar manganu w wodzie do picia na poziomie stwierdzającym warunkową przydatność nie wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia człowieka, może jednak wywoływać zmiany parametrów organoleptycznych wody w tym barwy, mętności i smaku wody. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne normy, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, sprzyjać wytrącaniu się osadów (czerwono- brązowych, w przypadku żelaza lub czarnych, mazistych w przypadku manganu). Osady te mogą sprzyjać rozwojowi bakterii powodując wtórne zanieczyszczanie wody.

Zgodnie z art. 37ax ust. 7 w/w ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydając decyzję, o której mowa w ust. 3 pkt 3, państwowy inspektor sanitarny może nałożyć na dostawcę wody obowiązek:

- 1) pobrania dodatkowych próbek wody do spożycia lub badania dodatkowych parametrów tej wody;
- 2) zwiększenia częstotliwości lub zakresu badanych parametrów wody do spożycia;
- 3) ustalenia przyczyn niezgodności z wartością parametryczną;
- 4) przedstawienia informacji o planowanych działaniach naprawczych:
 - a) wskazującej zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie jakości wody do spożycia spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy o zaopatrzeniu w wodę,

b) uwzględniającej poziom niezgodności z wartością parametryczną oraz parametr, którego ta niezgodność dotyczy;

5) przekazania odpowiednio konsumentom albo hurtowemu odbiorcy wody informacji o ograniczeniu korzystania z wody do spożycia w zakresie wskazanym w tej decyzji.

Ponadto zgodnie z §15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: w przypadku niezgodności z wartością parametryczną dla parametrów wskaźnikowych innych niż mikrobiologiczne, określoną w tabeli 2 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia, zidentyfikowanej w punkcie dostawy w ramach monitoringu zgodności lub harmonogramu, o którym mowa w art. 4p ust. 2 pkt 2 ustawy, dostawca wody:

- 1) pobiera dodatkowe próbki wody w celu potwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną oraz ustalenia miejsca i przyczyny tej niezgodności;
- 2) wprowadza zalecenia odpowiednio właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z art.5 ust.1 w/w ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. Natomiast w myśl art. 12 w/w ustawy, nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie postanowił jak w osnowie.

Informuje się jednocześnie, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2026r. poz.268 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 11-400 Kętrzyn, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Bartosz Walewski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

/dokument podpisany elektronicznie/

**Bartosz
Walewski** Elektronicznie
podpisany przez
Bartosz Walewski
Data: 2026.10.09
13:45:27 +02'00'

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Karolewo 33, 11-400 Kętrzyn

Do wiadomości:

2. Wójt Gminy Kętrzyn

3. Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

sporządziła: Joanna Filipińska